

Наименование продукции: Гравий керамзитовый ГОСТ 32496-2013

Производитель: ООО «Кречетстройиндустрия»

Наименование потребителя: _____

Дата изготовления: июнь 2018 года.

Дата испытаний: июнь 2018 года.

Дата поставки: _____ 2018 года

Количество: _____ м.куб.

Технические характеристики:

Фракция: 0-10 мм. (песок)

Марка по насыпной плотности: М 600

Прочность: П 125

Содержание расколотых зерен: -1,8%

Коэффициент формы зерен: -22%

Зерновой состав:

Диаметр отверстия контрольного сита, мм	10	5	Менее 5
Частный остаток, в % по массе	7,47	62,45	30,08
Полный остаток, в % по массе	7,47	69,92	100
Требования ГОСТ32496-2013, в % полный остаток	До 10	От 85 до 100	

Представитель лаборатории _____

