

Наименование продукции: Гравий керамзитовый ГОСТ 32496-2013

Производитель: ООО «Кречетстройиндустрия»

Наименование потребителя: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: июнь 2018 год.

Дата поставки: \_\_\_\_\_ 2018 года.

Дата лабораторного испытания: июнь 2018 года.

Количество: \_\_\_\_\_ м.куб.

Технические характеристики:

Фракция: 10-20 мм.

Марка по насыпной плотности: М 350

Прочность: П 50

Содержание расколотых зерен: 0,6 %

Коэффициент формы зерен: 40 %

Зерновой состав:

Диаметр отверстия контрольного сита, мм	20	10	5	Менее 5
Частный остаток, в % по массе	0,6	98,7	0,25	0,45
Полный остаток, в % по массе	0,6	99,3	99,55	100
Требования ГОСТ 32496-2013, в % полный остаток	D max до 10	D min 85-100		

Представитель лаборатории \_\_\_\_\_

